



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
**ŽUPAN**

KLASA: 024-01/25-01/7

URBROJ: 2186-02/1-25-1

Varaždin, 24. studeni 2025.

**VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE  
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**PREDMET: Odgovor na pitanje vijećnika Županijske skupštine  
IVICE BANEKOVIĆA**  
- dostavlja se

Na sjednici Županijske skupštine Varaždinske županije održanoj 15. listopada 2025. godine, vijećnik Županijske skupštine **IVICA BANEKOVIĆ**, postavio je pitanje, koje se daje u citatu:

**„Na dionici koja prolazi, vodovod, to je lokalni vodovod 1,5 km je državna cesta. Znači, teret koji iz Ljubešćice ide za Križevce ide tom cestom, a vodovod je točno kroz sredinu ceste i svaki dan su po dva, tri kvara. Ljudi su opet bez vode. Da li postoji mogućnost da se uključe da se izmjesti vodovod, bar 500 m dalje, samo da se državna cesta zaobiđe jer mislim da regionalni vodovod još, da danas dođe, da dvije-tri godine ga sigurno ne bude, da krene, a ljudi su bez vode.“**

**ODGOVOR:**

U prilogu Vam dostavljam odgovor od Varkom d.o.o. Varaždin.

S poštovanjem,



Primijeno:	11-11-2025
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.
Uredben broj:	Pril. Vrij.

REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
ŽUPAN

42 000 VARAŽDIN  
Franjevački trg 7

Klasa: NP-10/25-01/67  
Ur. broj: 5421/250-25-2  
Varaždin, 10.11.2025.

**PREDMET:** Pitanje vijećnika Županijske skupštine  
Ivice Banekovića  
- pojašnjenje - dostavlja se.-

Poštovani,

Na pitanje vijećnika Županijske skupštine Ivice Banekovića pojašnjavamo Vam slijedeće:

- Iz dostavljenog pitanja pretpostavljamo kako se isto odnosi na problematiku lokalnih vodova Sudovec, Čanjevo, Visoko, pa u tom cilju i dajemo pojašnjenje u nastavku;
  - Vodoopskrba naselja Sudovec obrađena je projektom dokumentacijom (Glavni projekt – T.D. 1819/2021) izrađenom od strane AT Consult d.o.o. Varaždin;
  - Dana 09.08.2022. godine za isto je ishođena Građevinska dozvola (Klasa: UP/I-361-03/22-01/000047, Ur.broj: 2186-08-2/1-22-0019). Dana 16.06.2025. godine izdano je Rješenje o produženju važenja Građevinske dozvole (Klasa: UP/I-361-03/25-01/000287, Ur.broj: 2186-08-2/1-25-0005) do 02.09.2028. godine;
  - Predmetnim projektom potrošači naselja Sudovec vodom će se opskrbiti iz javnog vodoopskrbnog sustava Varaždin i planiranog vodospremnika „Visoko“, te transportnim vodoopskrbnim cjevovodom kroz Općinu Visoko, kroz naselje Čanjevo do Sudovca;
  - Ukupna vodoopskrbna mreža projektiranog sustava vodoopskrbe naselja Sudovec sastoji se od 18 vodova profila DN 90/74, 110/90 i 160/131 mm, ukupne duljine 6.338,28 m;
  - Za opskrbu sjevernog dijela naselja Sudovec, visoke zone, potrebna je izgradnja hidrostanice „HS Sudovec (kapaciteta q=5 l/s, Hm=40 m);
  - Procijenjena vrijednost navedenog projekta je 1.100.000,00 €;
  - Preduvjet za opskrbu pitkom vodom naselja Sudovec iz vodoopskrbnog sustava Varkom-a je nastavak izgradnje vodoopskrbnih cjevovoda kroz naselje Visoko – II faza ukupne duljine 3.470,63 m iz cijevnog materijala PE-HD DN 160 mm, procijenjene vrijednosti radova 1.200.000,00 €, te vodospremnika „VS Visoko“ sa spojnim cjevovodima, ukupne zapremine V=200 m<sup>3</sup> te procijenjene vrijednosti radova 450.000,00 €.
- Izgrađena je I faza spomenutih cjevovoda naselja Visoko ukupne vrijednosti 465.297,40 €, dok dinamika nastavka izgradnje ovisi o dostupnim izvorima financiranja (prvenstveno EU fondova, Ministarstava i Hrvatskih voda).

Lokalni vodoopskrbni sustavi, kakav je i postojeći vodovod naselja Sudovec i Općine Visoko, nisu u nadležnosti javnih isporučitelja vodnih usluga. Nadležnost upravljanja lokalnim vodovodima je na jedinicama lokalne samouprave.

S poštovanjem,

ZAMJENIK DIREKTORA:  
MARIJAN ČEŠAREC dipl.ing.građ.

DIREKTOR:  
BRUNO ISTER, dipl.ing.el.

Varkom  
VARAŽDIN 1 d.o.o.